



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(obl.)	Numer obwodu
Lokalizacja	Przewód	Przekrój		Długość
Kier rozdzielnica RG	RBK-00 gG63A	--		--
WLZ	YKY	5x25		20
Linia zasilająca kier RC1	RBK-00 gG63A	--		--
WLZ	YKY	5x25		20
Ogranicznik przepięć	---	---		---
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RC0/1
--	YDY		3x2,5mm^2	30
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RC0/2
--	YDY		3x2,5mm^2	30
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RC0/3
--	YDY		3x2,5mm^2	30
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RC0/4
--	YDY		3x2,5mm^2	30
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RC0/5
--	YDY		3x1,5mm^2	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RC0/6
--	YDY		3x1,5mm^2	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RC0/7
--	YDY		3x1,5mm^2	40
Obw. oświetlenia ogólnego	P312 30mA B10 AC	1		RC0/8
--	YDY		3x1,5mm^2	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RC0/9
--	YDY		3x1,5mm^2	40

Dział odp.		Kierownik techniczny		Rodzaj dokumentu	Tytuł zadania:	
EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Adam Kibort		Proj. Wykonawczy	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
		Wykonał		Tytuł		Adres:
		mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Schemat rozdzielnicy RC0		82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13
		Zatwierdził				Język
		mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				--
						Zmiana
						--
						Data
						2018-03
						Arkusz
						E-26

1

2

3

4

5

6

7

A3