



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(ob.)		Numer obwodu	
Lokalizacja			Przewód	Przekrój		Długość
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0		RG/10	
	--	YDY		3x2,5mm^2	30	
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0		RG/11	
	--	YDY		3x2,5mm^2	30	
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0		RG/12	
	--	YDY		3x2,5mm^2	30	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1		RG/13	
	--	YDY		3x1,5mm^2	40	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1		RG/14	
	--	YDY		3x1,5mm^2	40	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1		RG/15	
	--	YDY		3x1,5mm^2	40	
Obw. gniazd wtykowych 230V		S301 B16	2,0		RG/16	
	--	YDY		3x2,5mm^2	30	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1		RG/17	
	--	YDY		3x1,5mm^2	40	
Zasilanie dzwonka		S301 B10	1		RG/18	
	--	YDY		3x2,5mm^2	--	
Sterowanie dzwonkiem		S301 B6	1		RG/1/18	
		YDY		5x1,5mm^2	--	
Sterowanie stycznikiem dzwonka						
Sterowanie dzwonkiem		S301 B6	1		RG/2/18	
		YDY		3x2,5mm^2	--	
przyciski alarmowe						
Oświetlenie nocne		S301 B10	1		RG/19	
	--	YDY		3x2,5mm^2	--	

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy		Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnicy RG		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13	
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Język --	
						Zmiana --	
						Data 2018-03	
						Arkusz E-14/2	

1

2

3

4

5

6

7

A3