



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(ob.)	Numer obwodu
Lokalizacja	Przewód	Przekrój	Długość	
Linia zasilająca kier RB1	RBK-00 gG63A	--	--	--
WLZ	YKY	5x25	20	
Ogranicznik przepięć	---	---	---	---
	---	---	---	---
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RB2/1
	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30	
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RB2/2
	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30	
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RB2/3
	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30	
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RB2/4
	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30	
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RB2/5
	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30	
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RB2/6
	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40	
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RB2/7
	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40	
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RB2/8
	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40	
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	1		RB2/9
	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40	
Obw. oświetlenia ogólnego	P312 30mA B10 AC	1		RB2/10
	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40	
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0		RB2/11
	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30	

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy		Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie		
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnicy RB2		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13		Język --
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Zmiana --	Data 2018-03	Arkusz E-25