



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie		Moc zainst.(ob.)		Numer obwodu	
Lokalizacja		Przewód		Przekrój		Długość	
Linia zasilająca kier RC1		RBK-00 gG63A		--		--	
WLZ		YKY		5x16		20	
Ogranicznik przepięć		---		---		---	
		---		---		---	
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA		2,0		RC2/1	
--		YDY		3x2,5mm ²		30	
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA		2,0		RC2/2	
--		YDY		3x2,5mm ²		30	
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA		2,0		RC2/3	
--		YDY		3x2,5mm ²		30	
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA		2,0		RC2/4	
--		YDY		3x2,5mm ²		30	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10		1		RC2/5	
--		YDY		3x1,5mm ²		40	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10		1		RC2/6	
--		YDY		3x1,5mm ²		40	
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10		1		RC2/7	
--		YDY		3x1,5mm ²		40	
Obw. oświetlenia ogólnego		P312 30mA B10 AC		1		RC2/8	
--		YDY		3x1,5mm ²		40	

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnicy RC2		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Język --
						Zmiana --
						Data 2018-03
						Arkusz E-28