



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie		Moc zainst.(ob.)		Numer obwodu	
Lokalizacja	Przewód	Przekrój	Długość				
Linia zasilająca kier TL	R303 35A	25	--				
WLZ	YKY	5x16	20				
Ogranicznik przepięć	---	---	---				
	---	---	---				
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0	RB1.2/1				
	YDY	3x2,5mm ²	30				
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0	RB1.2/2				
	YDY	3x2,5mm ²	30				
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	2,0	RB1.2/3				
	YDY	3x2,5mm ²	30				
Obw. gniazda wtykowych 230V	P312 B16 A 30mA	2,0	RB1.2/4				
	YDY	3x2,5mm ²	30				

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy		Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie			
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnic RB1.2		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13		Język --	
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Zmiana --		Data 2018-03	

1

2

3

4

5

6

7

A3