



Nazwa obwodu	Lokalizacja	Zabezpieczenie		Moc zainst.(obł.)	Numer obwodu
		Przewód	Przekrój		
Linia zasilająca kier RG	WLZ	RBK-00 gG63A	YKY	5x25	20
Linia zasilająca kier RBP	WLZ	RBK-00 gG63A	YKY	5x25	20
Ogranicznik przepięć					
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB0/1
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB0/2
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB0/3
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	YDY	1	RB0/4
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	YDY	1	RB0/5

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnic RB0		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Język --
						Zmiana --
						Data 2018-03
						Arkusz E-21