



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(obl.)	Numer obwodu
Lokalizacja	Przewód	Przekrój	Długość	
Linia zasilająca kier RBP	RBK-00 gG63A	YKY	5x25	20
Linia zasilająca kier RB2	RBK-00 gG63A	YKY	5x25	20
Ogranicznik przepięć	---	---	---	---
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1/1
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1/2
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1/3
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1/4
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	1	RB1/5
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	1	RB1/6
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	1	RB1/7
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	1	RB1/8
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	1	RB1/9
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	P312 30mA B10 AC	YDY	1	RB1/10
Obw. oświetlenia ogólnego	P312 30mA B10 AC	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. zasil. tabl. RB1.1	R303 25A	YDY	12,5	RB1/11
Obw. zasil. tabl. RB1.2	R303 25A	YDY	5x6mm <sup>2</sup>	20
Obw. zasil. tabl. RB1.2	R303 25A	YDY	12,5	RB1/12
Obw. zasil. tabl. RB1.2	R303 25A	YDY	5x6mm <sup>2</sup>	20

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort	Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie
Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12	Tytuł Schemat rozdzielnicy RB1	Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13	Język --
Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10		Zmiana --	Data 2018-03
		Arkusz E-22	