



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(ob.)	Numer obwodu
Lokalizacja		Przewód	Przekrój	Długość
Linia zasilająca kier RG		RBK-00 gG63A	--	--
WLZ		YKY	5x25	20
Linia zasilająca kier RA2		RBK-00 gG63A	--	--
WLZ		YKY	5x25	20
Ogranicznik przepięć		---	---	---
		---	---	---
Obw. gniazdz wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RC0/1
	--	YDY	3x2,5mm^2	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RC0/2
	--	YDY	3x2,5mm^2	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RC0/3
	--	YDY	3x2,5mm^2	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RC0/4
	--	YDY	3x2,5mm^2	30
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1	RC0/5
	--	YDY	3x1,5mm^2	40
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1	RC0/6
	--	YDY	3x1,5mm^2	40

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie		
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnic RA0		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13	Język --
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Zmiana --	Data 2018-03

Pozostałe obwody z wyremontowanych wcześniej pomieszczeń