



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(obl.)	Numer obwodu
Lokalizacja	Przewód	Przewód	Przekrój	Długość
Kier. rozdzielnica RG	RBK-00 gG63A	YKY	5x25	20
WLZ				
Ogranicznik przepięć				
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RAP/1
--		YDY	3x2,5mm ²	30
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RAP/2
--		YDY	3x2,5mm ²	30
Obw. gniazd wtykowych 230V		P312 B16 AC 30mA	2,0	RAP/3
--		YDY	3x2,5mm ²	30
Obw. gniazd siłowych 3x400V		S303 B20	4,0	RAP/4
--		YDY	5x2,5mm ²	30
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1	RAP/5
--		YDY	3x1,5mm ²	40
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1	RAP/6
--		YDY	3x1,5mm ²	40
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1	RAP/7
--		YDY	3x1,5mm ²	40
Obw. oświetlenia ogólnego		S301 B10	1	RAP/8
--		YDY	3x1,5mm ²	40

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnicy RAP		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Język --
						Zmiana --
						Data 2018-03
						Arkusz E-15