



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie		Moc zainst.(ob.)		Numer obwodu	
Lokalizacja	Przewód	Przewód	Przekrój	Długość			
Linia zasilająca kier TL	R303 35A	YKY	25	--			
WLZ			5x16	20			
Ogranicznik przepięć							
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1.1/1			
--			3x2,5mm ²	30			
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1.1/2			
--			3x2,5mm ²	30			
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1.1/3			
--			3x2,5mm ²	30			
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 A 30mA	YDY	2,0	RB1.1/4			
--			3x2,5mm ²	30			
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	YDY	2,0	RB1.1/5			
--			3x2,5mm ²	30			

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnicy RB1.1		Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13		Język --
Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				Zmiana --	Data 2018-03	Arkusz E-23