



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(obl.)	Numer obwodu
Lokalizacja		Przewód	Przekrój	Długość
Linia zasilająca kier TL		DPX 160	25	--
WLZ		YAKY	4x120mm ²	20
Wyłęcznik awaryjny prądu		R303 gG 6A	0,1	--
pom. 0.01		NHXH	3x2,5mm ²	--
Ogranicznik przepięć		---	---	---
---		---	---	---
Obw. zasil. tabl. RAK		RBK00 WT00 gG 63A	30	RG/8
---		YAKY	4x120 + LgY 95	--
Obw. zasil. tabl. RBn		RBK00 WT00 gG 60A	30	RG/2
---		YKY	5x25mm ²	--
Obw. zasil. tabl. RCn		RBK00 WT00 gG 60A	30	RG/3
---		YKY	5x25mm ²	--
Obw. zasil. tabl. RAP		RBK00 WT00 gG 63A	30	RG/9
---		YKY	5x25mm ²	--
Linia zasilająca kier TL		DPX 160	25	--
WLZ		YAKY	4x120mm ²	20
Wyłęcznik awaryjny prądu		R303 gG 6A	0,1	--
---		NHXH	3x2,5mm ²	--
Ogranicznik przepięć		---	---	---
---		---	---	---
Obw. zasil. tabl. biblioteki		RBK00 WT00 gG 63A	30	RG/5
---		YKY	5x25mm ²	--
Obw. zasil. tabl. kotłowni		RBK00 WT00 gG 63A	30	RG/6
---		YKY	5x25mm ²	--
Obw. zasil. tabl. hali sportowej		RBK00 WT00 gG 63A	30	RG/7
---		YKY	5x25mm ²	--
Obw. zasil. tabl. RA0		RBK00 WT00 gG 63A	30	RG/7
---		YKY	5x25mm ²	--

Dział odp.		Kierownik techniczny		Rodzaj dokumentu	Tytuł zadania:	
EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2		Adam Kibort		Proj. Wykonawczy	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie	
		Wykonał		Tytuł		Adres:
		mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PW0E/12		Schemat rozdzielnicy RG		82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13
		Zatwierdził				Język
		mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10				--
						Zmiana
						--
						Data
						2018-03
						Arkusz
						E-14/1