



Nazwa obwodu		Zabezpieczenie	Moc zainst.(obl.)	Numer obwodu
Lokalizacja	Przewód	Przewód	Przekrój	Długość
Linia zasilająca kier RB0	RBK-00 gG63A	RBK-00 gG63A	--	--
WLZ	YKY	YKY	5x25	20
Linia zasilająca kier RB1	RBK-00 gG63A	RBK-00 gG63A	--	--
WLZ	YKY	YKY	5x25	20
Ogranicznik przepięć	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	P312 B16 AC 30mA	2,0	RBP/1
---	YDY	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. gniazdz wtykowych 230V	P312 B16 AC 30mA	P312 B16 AC 30mA	2,0	RBP/2
---	YDY	YDY	3x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. gniazdz siłowych 3x400V	S303 B16	S303 B16	4,0	RBP/3
---	YDY	YDY	5x2,5mm <sup>2</sup>	30
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	S301 B10	1	RBP/4
---	YDY	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	S301 B10	1	RBP/5
---	YDY	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	S301 B10	1	RBP/6
---	YDY	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	S301 B10	1	RBP/7
---	YDY	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. oświetlenia ogólnego	S301 B10	S301 B10	1	RBP/8
---	YDY	YDY	3x1,5mm <sup>2</sup>	40
Obw. zasil. tabl. RBP.1	R303 25A	R303 25A	12,5	RBP/9
pomieszczenie 1.10	YDY	YDY	5x6mm <sup>2</sup>	20

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort	Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie
	Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12	Tytuł Schemat rozdzielnicy RBP	Adres: 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13
	Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/P00E/10		Język --
			Zmiana --
			Data 2018-03
			Arkusz E-19