



CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI
SPÓŁKA Z O.O. w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28a
TEL: 055 246 02 70 FAX: wew. 23 e-mail: cwz@tlen.pl
NIP 579-202-42-13 KRS 0000185843
Kapitał zakładowy 28 361 158 zł

L.dz. 12.19/2013

Nowy Dwór Gdański- 10.06.2013 r.

p. G. S. b.

Urząd Gminy w Sztutowie



**Dot. budowy drogi gminnej
w ul. Marii Konopnickiej w m. Sztutowo**

W związku z projektem budowy drogi gminnej w ul. Konopnickiej w m. Sztutowo informujemy:

W dniu 10.06.2013 został uzgodniony przez nas projekt budowy drogi gminnej w przedmiotowym zakresie- uzgodnienie nr 101/U/2013.

W konsekwencji do niniejszego uzgodnienia, informujemy, że w końcowym odcinku ulicy Konopnickiej przeznaczonej do budowy i połączenia z ulicą Morską, brak jest sieci wodociągowej. W celu zasilenia w wodę posesji położonych przy tej części ulicy, niezbędna jest budowa sieci wodociągowej przed realizacją projektowanej drogi i ciągu pieszego. Przed wylaniem asfaltu oraz położeniem nawierzchni z kostki brukowej w ciągu pieszym, niezbędnym jest również wyprowadzenie przyłączy wody do granic posesji, by w przyszłości ustrzec się przed zniszczeniem nawierzchni.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy do wiadomości warunki techniczne budowy sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej w Sztutowie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jaromba

Do wiadomości:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Zakład Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim
2. Centralny Wodociąg Żuławski Rejon Eksploatacji w Stegnie



CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI

SPÓŁKA Z O.O. w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28a

TEL: 055 246 02 70 FAX: wew. 23 e-mail: cwz@tlen.pl

NIP 579-202-42-13 KRS 0000185843

Kapitał zakładowy 28 361 158 zł

Nowy Dwór Gdański- 21.05.2013.

WARUNKI TECHNICZNE NR 66/W /2013 DLA REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ CWŻ W M. SZTUTOWO, UL. KONOPNICKIEJ

Z uwagi na budowę ulicy M. Konopnickiej w Sztutowie, Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wydaje następujące warunki techniczne dotyczące realizacji sieci wodociągowej:

1. Istniejącą sieć wodociągową w ulicy M. Konopnickiej dn 90 PVC, zakończoną hydrantem p. poż. należy rozbudować do końca projektowanej ulicy i połączyć z wodociągiem w ulicy Morskiej dn 150 ac.
2. Włączenie wykonać:
 - a) w ulicy Konopnickiej przed istniejącym hydrantem; hydrant zamontować na odejściu bocznym
 - b) w ulicy Morskiej poprzez trójnik żeliwny. W miejscu włączenia na projektowanej sieci wodociągowej przewidzieć zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim.
3. Zaprojektować rozdzielczą sieć wodociągową o średnicy dn 90 z rur PVC PN 10 typ 100.
4. Do wydzielonych działek budowlanych nieuzbrojonych w sieć wodociągową (nr 5/9, 8/8, od nr 8/19 do nr 8/25) zaprojektować przyłącza wodociągowe z rur PE PN10 wyprowadzone do granic posesji, zaślepione. Włączenie do sieci za pomocą nawiertek NWZ/PE prod. AKWA Gniezno.
5. Do następujących działek: nr 8/9, 6/1, 7/7 należy zaprojektować rozdział i przełączenie istniejących przyłączy tj. przewidzieć nowe przyłącza z rur PE PN10 wyprowadzone do granic posesji, z uwzględnieniem połączenia z istniejącymi przyłączami na posesjach. Włączenie do sieci za pomocą nawiertek NWZ/PE prod. AKWA Gniezno. Po rozdziale wszystkich przyłączy odpowiednio zlikwidować dotychczasowy sposób zasilania.
6. Na podstawie niniejszych WT należy opracować dokumentację techniczną, którą następnie uzgodnić w Centralnym Wodociągu Żuławskim sp. z o.o. w Nowym Dworze Gd. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń wodociągowych.
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające ich stosowanie.
8. Nad ułożonymi przewodami stosować taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem identyfikacyjnym.
9. Roboty budowlane dotyczące budowy ulicy Konopnickiej muszą zabezpieczyć przykrycie istniejących sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych minimum 1,3 m.
10. Istniejące uzbrojenie terenu (nawiertki, zasuw, hydranty) należy dostosować do rzędnych nowej nawierzchni drogowej i pozostawić nie przykryte. W przypadku konieczności przebudowy lub wymiany, koszty ponosi Inwestor.
11. W przypadku wykrycia sieci i urządzeń wod. nie objętych inwentaryzacją należy powiadomić CWŻ Spółka z o.o.
12. O rozpoczęciu robót powiadomić Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z 7- dniowym wyprzedzeniem.
13. Prace budowlane prowadzić przy udziale pracowników Spółki.
14. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną i przekazać dwa egzemplarze Spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gd.
15. Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej

mgr inż. Ewa Sznaza