

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2022 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w imieniu, której działa pełnomocnik Pani Izabela Jurczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kąty Rybackie”

orzeka się, co następuje:

- I. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kąty Rybackie*, zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 346, 355, 364/1, 364/2, 364/3, 375, 376, 378, 383, 395, 396, 398, 410, 411, 412, 414, 429, 430, 431, 432, 440, 441, 451, 453, 456, 462, 463, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 557, 558, 559, 561, 562, 566, 567, 570, 571, 574, 575, 583, 585, 586, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 606, 607, 610, 611, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 773, 774, 835, 141/2, 141/3, 336/2, 337/1, 337/3, 337/4, 337/5, 338/2, 347/1, 347/2, 356/1, 413/1, 413/2, 435/1, 443/1, 443/2, 452/1, 452/2, 465/11, 465/12, 465/13, 465/14, 465/16, 465/19, 465/20, 465/22, 465/23, 465/25, 465/27, 465/30, 465/17, 465/9, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 537/1, 537/6, 539/2, 539/3, 539/5, 539/8, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2, 575/1, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/6, 593/7, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2, 605/3, 787/16, 819/9, 819/10, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, obręb 0002 Kąty Rybackie, gmina Sztutowo.
- II. Określa się warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 1. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji budowy.
 2. Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami.
 3. Nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa.
 4. W zasięgu korony drzew nie parkować maszyn i pojazdów.
 5. W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte

- w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
6. Prace będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6 do 22 z wyłączeniem okresów budowy, gdzie z technologicznego punktu widzenia wymagana jest ciągłość prowadzenia prac.
 7. Zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Zaplecze wyposażać w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić im sukcesywny wywóz.
 8. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów. W przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie poprzez uprawniony podmiot.
 9. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
 10. W czasie budowy należy wyznaczyć miejsca do przechowywania materiałów budowlanych w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi.
 11. Paliwa potrzebne w trakcie budowy przechowywać w szczelnych pojemnikach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska.
 12. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia – minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
 13. Zaplecze budowy wyposażać w przenośne kabiny sanitarne do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
 14. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
 15. Ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić w krótkim okresie czasu nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Stosować metody odwodnienia ograniczające jego zasięg oddziaływania.
 16. Należy stosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu.
 17. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością prac sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz ich stanem technicznym.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie, ul. Gdańska 2, działając przez pełnomocnika Panią Izabelę Jurczyk, wnioskiem złożonym w dniu 15 czerwca 2022 r. zwróciło się do Wójta Gminy Sztutowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kąty Rybackie”, realizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 346, 355, 364/1, 364/2, 364/3, 375, 376, 378, 383, 395, 396, 398, 410, 411, 412, 414, 429, 430, 431, 432, 440, 441, 451, 453, 456, 462, 463, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 557, 558, 559, 561, 562, 566, 567, 570, 571, 574, 575, 583, 585, 586, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 606, 607, 610, 611, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 773, 774, 835, 141/2, 141/3, 336/2, 337/1, 337/3, 337/4, 337/5, 338/2, 347/1, 347/2, 356/1, 413/1, 413/2, 435/1, 443/1, 443/2, 452/1, 452/2, 465/11, 465/12, 465/13, 465/14, 465/16, 465/19, 465/20, 465/22, 465/23, 465/25, 465/27, 465/30, 465/17, 465/9, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 537/1, 537/6, 539/2, 539/3, 539/5, 539/8, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2, 575/1, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/6, 593/7 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2, 605/3, 787/16, 819/9, 819/10, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, obręb 0002 Kąty Rybackie, gmina Sztutowo. W następstwie wyjaśnień pełnomocnika przedłożonych w dniu 25 listopada 2022 r. wprowadzono zmianę w wykazie działek

objętych wnioskiem poprzez wykreślenie działek o nr ewid. 593, 465/7, 364 i 611/11 obręb Kąty Rybackie oraz dodanie działek o nr ewid. 465/17, 593/7, 364/1, 364/2 i 364/3 obręb Kąty Rybackie, gm. Sztutowo.

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (...)*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Sztutowo. W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 o czynnościach organu w trakcie postępowania informowano poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Przedmiotowe zawiadomienia umieszczano na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sztutowie, tablicy ogłoszeń w miejscowości Kąty Rybackie, a także udostępniano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sztutowie.

W związku z powyższym obwieszczeniem nr OŚ.6220.3.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając czternastodniowy termin wnoszenia uwag i wniosków. W ww. terminie strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków. Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sztutowie.

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ma charakter fakultatywny, to znaczy, że na podstawie art. 63 ust. 1 może być stwierdzony, w formie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 64 ustawy ooś. Wójt Gminy Sztutowo na podstawie ww. przepisu pismem znak OŚ.6220.3.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu o wydanie opinii i dokonanie uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w opinii nr NZS.9011.5.11.2022.KB z dnia 11 lipca 2022 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu po dodatkowych wyjaśnieniach inwestora z dnia 29 lipca 2022 r. w opinii nr GD.ZZŚ.2.435.139.2022.MK z dnia 8 sierpnia 2022 r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji odpowiednich warunków i wymagań w zakresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku po dodatkowych wyjaśnieniach pełnomocnika inwestora złożonych w dniu 11 października 2022 r. postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.536.2022.IK.3 z dnia 3 listopada 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wskazał na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy ooś na konieczność określenia w decyzji warunków w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

W dniu 25 listopada 2022 r. do organu prowadzącego wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora o korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Korekta obejmowała wykreślenie działek o nr ewid. 593, 465/7, 364 i 611/11 obręb Kąty Rybackie oraz dodanie działek o nr ewid. 465/17, 593/7, 364/1, 364/2 i 364/3 obręb Kąty Rybackie, gm. Sztutowo, z uwagi na podział działek w trakcie prowadzonego postępowania. W związku z powyższym Wójt Gminy Sztutowo wystąpił pismem znak OŚ.6220.3.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. do organów opiniujących z pytaniem czy w związku ze zmianą, organy podtrzymują swoje stanowiska wyrażone w wydanych opiniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim pismem nr ZNS.9011.5.11.2022.KB.1534.2759 z dnia 7 grudnia 2022 r. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 11 lipca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu po dodatkowych wyjaśnieniach złożonych przez inwestora w dniu 28 grudnia 2022 r. pismem nr GD.ZZŚ.2.435.139.2022.MK z dnia 3 stycznia 2023 (data wpływu 9 stycznia 2023 r.) również podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr GD.ZZŚ.2.435.139.2022.MK. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia potwierdził, że podtrzymuje swoją opinię wyrażoną w postanowieniu znak: RDOŚ.-Gd-WOO.4220.536.2022.IK.3 z dnia 3 listopada 2022 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i w związku z art. 49 § 1 Wójt Gminy Sztutowo obwieszczeniem nr OŚ.6220.3.2022 z dnia 17 stycznia 2023 r. poinformował strony postępowania o zebraniu dowodów i materiałów oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzeniem przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonaną analizą wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś, w niniejszej decyzji Wójt Gminy Sztutowo podzielił stanowiska organów współdziałających i odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie przepis art. 84 ust. 1a ustawy ooś wskazuje, iż w decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ może określić warunki i wymagania lub obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1 uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Zgodnie z dokumentacją przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 o długości ok 2 km wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kały Rybackie. Na terenie objętym inwestycją zlokalizowany jest kolektor kanalizacji tłocznej. Jednak ze względu na zły stan rurociągu i możliwą infiltrację ścieków sanitarnych do gruntu, planowana jest jego wymiana oraz budowa urządzeń technicznych związanych z kolektorem.

Na potrzeby budowy zostanie zajęty teren o powierzchni ok. 2 – 3 ha. Prace będą wykonywane etapowo. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji polegać będzie m.in. na wykonaniu wykopów jamistych dla zbiorników/komór lub studni oraz wykopów wąskoprzestrzennych dla kanałów, kabli oraz rurociągów, składowania materiałów, wykonywanie komór startowych i końcowych dla przewiertów. Niezbędna szerokość wykopu pod posadowienie rur kanalizacyjnych uzależniona będzie od metody wykonania obudowy wykopów i od zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa dla ekip prowadzących prace montażowe. Planuje się wykopy otwarte nie przekraczające 6,0 m głębokości oraz szerokości od 0,8 m do 1,5 m oraz budowę bezwykopową, w której jedynymi są wykopy punktowe (tzw. komora startowa i odbiorcza). Rurociągi układane będą na podsypce z piasku, a po ich posadowieniu – obsypane warstwami piasku 15 – 20 cm, zagęszczając każdą warstwę do uzyskania odpowiedniego przykrycia nad rurociągiem. Wykop zasypyany będzie gruntem rodzimym, odpowiednio zagęszczonym.

Studzienki i zbiorniki montowane będą w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej lub podłożu betonowym. Dennice studzienek będą posiadać gotowe przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Właz kanałowy osadzony będzie na pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych, które będą posiadać odpowiednie gniazda zabezpieczające właz przed przesunięciem. W zależności od lokalizacji

studzienki zostaną zastosowane włązy o odpowiedniej klasie obciążenia, tj. włązy typu ciężkiego (D400) w drogach, w pasie ciągu pieszego włąz C250, a w terenach zielonych – A15.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w ciągu istniejącej drogi i chodników, gdzie pokrycie szatą roślinną jest ubogie. Zielen zlokalizowana jest na poboczach i w jej skład wchodzi głównie niezorganizowane kępy traw. Widoczne są również pojedyncze drzewa, które nie są planowane do wycinki. Teren po zakończeniu inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Przewidywany teren realizacji inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą nr XL/359/2010 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 10 listopada 2010 r. Mając na uwadze przepis art. 80 ust. 2 ustawy ooś odstąpiono od badania zgodności z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż planowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Bazując na przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, organ uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustalił, co następuje:

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie źródłem znaczącego hałasu do otoczenia. Zastosowane urządzenia nie przekroczą wartości dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej przy robotach budowlanych: maszyny do zagęszczania, dopuszczalny poziom mocy akustycznej to 105-106 dB, spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparko-ładowarki gąsienicowe – 103 dB, spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko ładowarki-kołowe, wywrotki, równiarki, walce wibracyjne, maszyny do wykańczania nawierzchni – 101 dB, koparki – 93 dB.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady głównie z grupy 17 oraz z grupy 15:

- 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy w ilości ok. 0,1 – 0,2 Mg;
- 17 04 05 Odpady z żelaza i stali w ilości ok. 0,05 – 0,1 Mg;
- 17 05 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – ponownie wykorzystane na terenie budowy;
- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 w ilości ok. 0,05 – 0,1 Mg;
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok. 0,03 Mg;
- 15 01 01 Odpady opakowaniowe z papieru i tektury w ilości ok. 0,02 Mg;
- 15 01 02 Odpady opakowań z tworzyw sztucznych w ilości ok. 0,02 Mg;
- 15 01 03 Odpady opakowań drewnianych w ilości ok. 0,05 Mg;
- 15 01 04 Odpady opakowań z metali w ilości ok. 0,01 Mg.

Ziemia z wykopów zostanie powtórnie użyta do zasypania wykopów. Humus pochodzący z terenów zielonych składowany będzie obok wykopu i powtórnie wykorzystany. Jej nadmiar będzie wykorzystany jako warstwa wierzchnia wyrównywanych nierówności.

Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, a pozostałe odpady z terenu budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników, a pozostałe odpady stałe inne niż ziemia do szczelnych pojemników, które zostaną przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom, posiadającym zezwolenia na świadczenie usług.

Wykonawca robót budowlanych zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Eksploatacja kanalizacji nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych oraz poborem wody.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW200017, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym

oraz słabym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWPd wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych może nastąpić dopiero do 2027 r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na ingresję wód morskich i ascensję wód zasolonych. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód. Jednocześnie przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych przejściowych (JCWP) o kodzie TWIWB1 o nazwie *Zalew Wiślany*. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Stan tych wód oceniony został jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – warunki naturalne, ustalenie celów mniej rygorystycznych – może nastąpić dopiero do 2027 r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. Celem środowiskowym JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji decyzji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), a określonych dla tych części wód w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Tym samym w badanym przypadku nie zachodzi okoliczność wydania odmowy zgodnie z art. 81 ustawy ooŚ.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślan PLH280007 oraz w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana.

Zgodnie ze standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022 r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślan PLH280007 są siedliska przyrodnicze: 1130 – estuaria, 1150 – laguny przybrzeżne, 1210 – kiczina na brzegu morskim, 2110 – inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych, 2120 – nadmorskie wydmy białe (*Elymo-Ammophiletum*), 2130 – nadmorskie wydmy szare, 2180 – 2180 – lasy mieszane i bory na wydmach morskich, 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nymphaea*, *Potamogeton*, 6430 – ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) oraz 91D0 – bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

Przedmiotem ochrony są również gatunki: parposz (*Alosa fallax*), foka szara (*Halichoerus grypus*), minóg rzeczny (*Lampetra fluviatilis*), linica wonna (*Linaria loeselii*), wydra (*Lutra lutra*), ciosa (*Pelecus cultratus*) oraz minóg morski (*Petromyzon marinus*). Zagrożeniami dla obszaru są m.in. zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), bagrowanie i usuwanie osadów, antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych, inne odpady, szlaki żeglugowe, zmiana jakości wody ze względu na antropogeniczne zmiany zasolenia, zmiany poziomu morza, przesunięcie i zmiana siedlisk, wycinka lasu, usuwanie martwych i umierających drzew, inna działalność górnicza lub wydobywcza, turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, wydeptywanie i nadmierne użytkowanie, obce gatunki inwazyjne, problematyczne gatunki rodzime, połowy siecią oraz eutrofizacja (naturalna). Dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja PLH280007 nie został ustanowiony plan zadań ochronnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę gatunków, dla których ochrony został powołany obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 w obszarze, którego zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz odległość od nich, stwierdza się brak negatywnego bezpośredniego i pośredniego oddziaływania sieci kanalizacji sanitarnej na stan i zachowanie przedmiotów ochrony tego obszaru. Nie dojdzie też do naruszenia integralności tego

obszaru, ponieważ zostanie zachowana spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych, które warunkują zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, gatunków wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej, gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000. Jednocześnie na podstawie analizy złożonej dokumentacji tut. organ nie ma podstaw przypuszczać, by realizacja planowanego przedsięwzięcia mogła spowodować utratę powierzchni lub fragmentację siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Planowane do realizacji zamierzenie nie pogorszy również warunków ekologicznych ww. ostoji. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach obszaru Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiśłana gdzie obowiązują przepisy Uchwały Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiśłana” (Dz. Urz. Z 2011 r. nr 66, poz. 1463 ze zm.). Zgodnie z §3 ust. 1 ww. uchwały na terenie parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Jednakże, w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6 pkt 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) planowane przedsięwzięcie stanowi cel publiczny.

Przedsięwzięcie położone będzie poza granicami korytarza ekologicznego. Najbliższy położony korytarz ekologiczny to Nogat KPn-10B (zlokalizowany ok. 7 km na południe od inwestycji).

Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie odporne na klęski żywiołowe, w tym zmieniające się warunki klimatyczne. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Brak jest przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogłoby doprowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając zaproponowane w dokumentacji rozwiązania i metody realizacji przedsięwzięcia ocenia się, iż nie spowoduje ono wystąpienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, biorąc pod uwagę charakter, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy ooś, jak również uwzględniając stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, w niniejszej decyzji Wójt Gminy Sztutowo orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kąty Rybackie”* oraz określił istotne warunki realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Stosownie do treści art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ uwzględnił informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś i podzieliła ocenę organów współdziałających, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać

na stan środowiska, w tym jakość powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem, stan wód powierzchniowych i podziemnych, jak również zdrowie i życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Sztutowo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenie, zawiadomienie o niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 86 ww. ustawy niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

- 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji,
- 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy,
- 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy.

Ponadto pouczam, iż w przypadku wykonywania prac w sposób mogący naruszyć zakazy obowiązujące w odniesieniu do chronionych gatunków należy przed rozpoczęciem tych prac uzyskać zezwolenie na wykonywanie czynności zabronionych wydawane w trybie art. 56 ustawy *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna
Pełnomocnik: Izabela Jurczyk BT ECOTech Sp. z o.o. ul. Słoneczna 39a, 83-021 Wiślny .
2. Strony postępowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy.
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Dworcowa 14, 82-100 Nowy Dwór Gdański
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu, al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg.



Wójt
Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 20.02.2023 r.

OŚ.6220.3.2022

Załącznik

do decyzji Wójta Gminy Sztutowo OŚ.6220.3.2022 z dnia 20.02.2023 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kąty Rybackie”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej KS160 o długości ok 2 km wraz z przebudową studni podciśnieniowych KZ-7 i KZ-8 na przepompownię ścieków oraz zmiana funkcji istniejącego kolektora podciśnieniowego na kolektor tłoczny w miejscowości Kąty Rybackie.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PE lub PVC o średnicach DN80 – DN300. Obiekty infrastruktury towarzyszącej tj. studnie z tworzywa sztucznego lub betonu. Projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki z gospodarstw domowych z wyłączeniem ścieków przemysłowych i opadowych. Celem przedmiotowej inwestycji jest zebranie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Kąty Rybackie, a następnie przetransportowanie ich poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.

Prace związane z planowanym przedsięwzięciem będą wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwych dla pracowników, okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Planuje się wykopy otwarte nieprzekraczające 6,0 m głębokości oraz szerokości od 0,8 m do 1,5 m oraz budowę bezwykopową, w której jedynymi są wykopy punktowe (tzw. komora startowa i odbiorcza).

Rurociągi układane będą na podsypce z piasku, a po ich posadowieniu – obsypane warstwami piasku 15 – 20 cm, zagęszczając każdą warstwę do uzyskania odpowiedniego przykrycia nad rurociągiem. Wykop zasypyany będzie gruntem rodzimym, odpowiednio zagęszczonym.

Studzienki i zbiorniki montowane będą w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej lub podłożu betonowym. Dennice studzienek będą posiadać gotowe przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Właz kanałowy osadzony będzie na pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych, które będą posiadać odpowiednie gniazda zabezpieczające właz przed przesunięciem. W zależności od lokalizacji studzienki zostaną zastosowane włazy o odpowiedniej klasie obciążenia, tj. włazy typu ciężkiego (D400) w drogach, w pasie ciągu pieszego właz C250, a w terenach zielonych – A15.

Wójt
Robert Zieliński

