

W związku z pytaniami wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

1. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego?

Odp. *Zamawiający dopuszcza wszystkie urządzenia spełniające założoną technologię oczyszczania ścieków (opisane w Specyfikacji technicznej punkt 5.6.2) tzn. pracujących w technologii osadnik wstępny, bioreaktor (pracujący w technologii: osad czynny i złoża biologiczne), osadnik wtórny.*

2. Czy w celu potwierdzenia, że oferowane oczyszczalnie spełniają wymagania normy EN 12566 Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie stosownych deklaracji, czy wymagane jest również załączenie certyfikatów potwierdzających zgodność oczyszczalni z normą?

Odp. *Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 935 ze zm.) tj. m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wydania a także potwierdzające skuteczność oczyszczalni (jakość oczyszczonych ścieków) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.*

Zatwierdził

**(-) mgr Krzysztof Michalec
Wójt Gminy Szulborze Wielkie**