

W związku z pytaniem wykonawcy do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1. W projekcie technicznym załączonym do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego minimalna pojemność osadnika wstępnego dla bioreaktora o średniej przepustowości $0,9\text{m}^3/\text{d}$ wynosi $2,5\text{m}^3$. Dlaczego Zamawiający odpowiada na pytania w sprzeczności z dokumentacją, która posłużyła uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia na budowę?

Odpowiedź: Zamawiający raz jeszcze wyjaśnia, że pojemność czynna osadnika wstępnego zgodnie z przyjętymi w dokumentacji technicznej założeniami, tj.:

- jednostkowa ilość ścieków przypadająca na jednego mieszkańca (RLM) – 150 l/d (str. 1 projektu),
- pojemność pierwszej komory (osadnika wstępnego) pozwala na przetrzymanie ścieków na poziomie ponad 20 godzin (str. 4 projektu)

powinna być nie mniejsza niż:

- 750 dm^3 dla bioreaktora oczyszczalni o średniej przepustowości $0,9\text{m}^3/\text{dobę}$,
- 1000 dm^3 dla bioreaktora oczyszczalni o średniej przepustowości $1,2\text{ m}^3/\text{dobę}$,
- 1500 dm^3 dla bioreaktora oczyszczalni o średniej przepustowości $1,8\text{ m}^3/\text{dobę}$.

Zatwierdził

(-) mgr Krzysztof Michalec
Wójt Gminy Szulborze Wielkie