

Szulborze Wielkie, 27-01-2017r

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

(odpowiedzi na pytania wykonawcy/wykonawców)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **8672-2017** w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont dróg gminnych**” **Zadanie 1: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie**

W odpowiedzi na pytania wykonawcy(ów) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

W projekcie budowlanym rys. „Projekt zagospodarowania terenu” jest zaprojektowane wykonanie studzienek ściekowych fi 500 (od W-1 do W-24) w ilości 24 szt. Natomiast w poz. 52 kosztorysu Zamawiający podaje do wykonania 18 szt. studzienek ściekowych fi 500.

Pytanie:

1. Jaką faktycznie należy wykonać i wycenić ilość studzienek ściekowych fi 500, czy taką jaką jest podana w projekcie budowlanym (24 szt.) czy w kosztorysie ślepym 18 szt., poz. 52 kosztorysu?

Odp.: W ofercie w pozycji 52 przedmiaru robót, należy uwzględnić wycenę 24 szt. studzienek ściekowych fi 500.

WÓJT
mgr Krzysztof Michałec