

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

(odpowiedzi na pytania wykonawcy/wykonawców)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **32848-2017** w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont dróg gminnych**”

Zadanie 1: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie.

Zadanie 2: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Mianówek – Leśniewo.

W odpowiedzi na pytania wykonawcy(ów) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

W opisie Technicznym na stronie 8, w punkcie 16. Odwodnienie podano: „Odwodnienie zostanie przeprowadzone systemem powierzchniowego spływu wód projektowanymi spadkami i naturalnym ukształtowaniem terenu do istniejących rowów przydrożnych chłonnych. W ciągu drogi projektuje się odtworzenie istniejących oraz nowe rowy przydrożne chłonne w lokalizacjach ...tabelka... W ciągu rowów przydrożnych pod zjazdami projektuje się przepusty z rur karbowanych HDPE śr. 40 cm.”

W Przedmiarze Robót – Rozbudowy i przebudowa drogi gminnej nr 260917W Milanówek – Leśniewo o lokalizacji km 0+000 – 0+744,20, na stronie 4, w podpunkcie 28 podano: „Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury HDPE # 40 cm”.

Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylen) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców – poliolefin.

Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”.

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen PE.

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o ile Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, udowodni równoważność zastosowanych materiałów.

WÓT
mgr Krzysztof Michałec