

Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie

W odpowiedzi na zapytanie Fn.271.4.2022. dot. „Modernizacji kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim” wyjaśnia się jak poniżej:

Pytanie 1. Prosimy o sprecyzowanie jaki styropian ma zostać zastosowany na posadzce w pomieszczeniu świetlicy , gdyż opis z przekroju jest niejasny

Ad. 1. Należy zastosować styrodur XPS 200 038 gr. 8cm

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o informację czy wewnętrzne drzwi aluminiowe mają być na ciepłym profilu , na co wskazuje zapis „szyba zespolona 2 komorowa” z zestawienia stolarki , czy też zimny profil i szyba podwójna (co poprawi akustykę)

Ad. 2. Należy zastosować profil ciepły.

Z poważaniem