

Gmina Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie

W odpowiedzi na zapytanie Fn.271.4.2022. dot. „Modernizacji kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim” wyjaśnia się jak poniżej:

Pyt.1. W przedmiarze robót nie występuje ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w sanitariatach. W projekcie załączone są wizualizacje z opisem okładzin ściennych. Czy w ofercie należy uwzględnić ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach? Jeśli tak to proszę o załączenie przedmiaru robót.

Odp.: W kosztorysie ofertowym należy dodać samodzielnie oraz wycenić pozycję „ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach: 97 m².”

Pyt.2. Przedmiar robót poz. nr 168 – Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł drzwiowych – komplet 6 szt. – proszę o dokładne sprecyzowanie co należy wykonać.

Odp.: Pozycja 168 i 169 dotyczy wymiany drzwi mieszkalnych wraz z ościeżnicami ujętych w wykazie stolarki. Należy wymienić te drzwi na nowe wraz z ościeżnicą.

Pyt.3. W przedmiarze robót występuje dział 4 „Urządzanie terenów zieleni”. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie trawników na terenach przyległych do budynku, czy wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na płycie boiska sportowego przy szkole? W przypadku nowej nawierzchni trawiastej na boisku brak jest odpowiednich warstw podbudowy oraz nawadniania.

Odp.: Projekt przewiduje wykonanie jedynie nawierzchni trawiastych. Projekt nie przewiduje wykonania boisk sportowych.

Pyt.4. Przedmiar robót poz. nr 40 - Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka. Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim. Pozycja nie przewiduje dowozu ziemi urodzajnej. Czy Zamawiający dostarczy ziemię we własnym zakresie, czy w ofercie należy uwzględnić koszt zakupu i dowozu ziemi?

Odp.: Zamawiający oczekuje dowiezienia ziemi przez Wykonawcę i należy uwzględnić to w wycenie.

Pyt.5. Przedmiar robót poz. nr 41 - Pielęgnacja trawnik., nawierzchnia trawiasta, łąk parkowych wykonyw. siewem. Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim. Przez jaki okres Zamawiający wymaga pielęgnacji trawnika obejmującej koszenie, nawożenie i podlewanie? Proszę o wskazanie źródła poboru wody i określenie sposobu rozliczenia za zużytą wodę.

Odp.: Okres pielęgnacji trawnika co najmniej 6 miesięcy od momentu zasiewu z wyłączeniem okresu od 1 listopada do 31 marca. Zamawiający zapewnia nieodpłatny pobór wody z ujęcia zlokalizowanego na działce na której będzie realizowana inwestycja

Z poważaniem

WÓJT

Karol Dąbkowski