

Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie

W odpowiedzi na zapytanie Fn.271.5.2022. dot. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Janczewo Wielkie i Słup-Kolonia” wyjaśnia się jak poniżej:

Pytanie: W przedmiarze pozycja nr 3 określa nawierzchnię z kruszywa łamanego gr 15cm. Proszę o szczegółowe określenie jaki rodzaj kruszywa i jakiej frakcji należy zastosować?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastosowania kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm C50/30 lub przekruszu betonowego bez zanieczyszczeń (typu: cegła, suporeks, drewno, ceramika, plastik, stal, szkło, gazobeton, itp.) frakcji 0-31,5 mm.

WÓJT
Karol Dąbkowski