

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szulborze Wielkie”

NR postępowania : Fn.271.1.2023

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania oczyszczalni ścieków wykorzystującą technologię inną niż opisaną w PFU technologię nisko obciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego, jednak posiadającą certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający skuteczność oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych? Wykonawca pragnie nadmienić, że wskazana przez Zamawiającego technologia nie jest jedyną, gwarantującą uzyskanie parametrów funkcjonalno-użytkowych, za które należy uznać parametry jakościowe ścieków oczyszczonych, a nie technologię funkcjonowania oczyszczalni, która jest jedynie sposobem do uzyskania parametrów jakościowych. Dopuszczenie do zastosowania oczyszczalni ścieków wykorzystujących inną technologię zwiększy konkurencyjność, co może w znaczący sposób przyczynić się do obniżenia kosztów całej inwestycji, nie przyczyniając się do obniżenia jakości wykonanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Zamawiający za spełniające uzna urządzenia których technologia jest opisana w PFU.