

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szulborze Wielkie”**

**NR postępowania : Fn.271.1.2023**

**Pytanie:**

W nawiązaniu do wyroku Sygn. akt KIO 3631/21 (w załączeniu) proszę o dokładne wskazanie, czy wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i w jakich lokalizacjach konieczne będzie uzyskanie tychże pozwoleń wodnoprawnych.

**Odpowiedź:**

Przetarg ogłoszony jest w formie zaprojektuj i wybuduj wszelkie zgody i zgłoszenia winien uzyskać Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa

**Pytanie:**

Na jakiej podstawie wymaga się oczyszczalni o parametrach skuteczności oczyszczania tak jak dla aglomeracji? Proszę dostosowanie wymogu z zakresu skuteczności oczyszczania do obowiązujących przepisów tj. Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

**Odpowiedź:**

Należy uzyskać parametry oczyszczania ścieku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r według załącznika nr 2 poniżej 2000 RLM:

|   |                                                                                                        |                                                    |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1 | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT <sub>5</sub> ). oznaczane z dodatkiem inhibitora nityfikacji | mg O <sub>2</sub> /l<br>minimalny procent redukcji | 40  |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT <sub>Cr</sub> ). oznaczane metodą dwuchromianową               | mg O <sub>2</sub> /l<br>minimalny procent redukcji | 150 |
| 3 | Zawiesiny ogólne                                                                                       | mg/l<br>minimalny procent redukcji                 | 50  |

**Pytanie:**

Co to jest NH-N i na jakie podstawie Zamawiający wymyśla inne aniżeli w rozporządzeniu wskaźniki zanieczyszczenia. Rozporządzenie mówi o Azocie ogólnym, a nie NH-N! Poza tym

Azot ogólny zgodnie z rozporządzeniem jest wymagany wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. Proszę o dostosowanie wymogów do obowiązującego prawa tj. Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

.Wskazane wymogi są tylko losowymi cechami charakterystycznymi oczyszczalni danego producenta, a więc formułowanie wymogów w tym zakresie nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Istotne cechy oczyszczalni określa norma tj. skuteczność oczyszczania, trwałość, wytrzymałość konstrukcji, wodoszczelność, dlatego prosimy o formułowanie wymogów w tym obszarze tj. realnych potrzeb Zamawiającego. Wszelkie wymogi spoza obszaru normy prowadzą jedynie do uprzywilejowania określonych producentów, a co za tym idzie wzrostu kosztu realizacji zamówienia, co w obecnych warunkach rynkowych jest bardzo niepożądane, nie wspominając o możliwej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Najwyższej Izby Kontroli, wskazaniach do stwierdzenia niegospodarności i działania na szkodę gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się m.in. ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (zob. KIO/UZP 1502/08).

W wyroku KIO/UZP 434/09, wskazano, że „Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia”.

Formą dyskryminacji pośredniej jest również ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione rzeczywistymi potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczającymi krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

### **Odpowiedź:**

Należy uzyskać parametry oczyszczania ścieku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r według załącznika nr 2