

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szulborze Wielkie”

NR postępowania : Fn.271.1.2023

Pytanie nr 1:

Zgodnie z obowiązującymi normami, norma PN-EN 12566-3:2016-10 nie weszła w życie jest nie obowiązująca czy Zamawiający poprawi zapis na normę obowiązującą PN EN 12566-3 + A2:2013-10?

Odpowiedź:

Norma EN 12566-3:2016-10, która została opublikowana 18 października 2016 r. i obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a w Polsce została uznana w wersji angielskiej jako PN-EN 12566-3. Zamawiający miał prawo ją przywołać jednakże ocenie podda urządzenia spełniające normę PN EN 12566-3+A2:2013-10

Pytanie nr 2:

Czy z uwagi na uciążliwe oraz kosztowne serwisowanie urządzeń działających w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym a także częstsze niż raz do roku usuwanie osadów z tego typu oczyszczalni Zamawiający dopuści jedynie oczyszczalnie działające w technologii osadu czynnego, spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10 charakteryzującą się skutecznością oczyszczania lepszą niż oczyszczalnie ze złożem, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska? (dopuszczenie samego osadu czynnego nie zmienia technologii oczyszczania ścieków, potencjalne dofinansowanie nie może być zagrożone).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Zamawiający za spełniające uzna urządzenia których technologia jest opisana w PFU

Pytanie nr 3:

Czy w trosce o bezawaryjną eksploatację oraz mając na uwadze wysokie koszty utrzymania urządzenia spoczywające na użytkowniku po okresie gwarancyjnym (awarie elektroniki, elektrozaworów itp.) Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenia proste w obsłudze i nie posiadające sterowników i elektrozaworów, spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10 oraz warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311 załącznik nr 3) ?

Odpowiedź:

Nie zamawiający nie dopuści takich urządzeń

Pytanie nr 4:

W związku z wymogami Prawa Wodnego i koniecznością uzyskania Zgłoszenia Wodnoprawnego Zamawiający posiada zgłoszenia wodnoprawne dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z znowelizowanym Prawem Wodnym? Jeśli nie czy Zamawiający będzie wymagał ich uzyskania od Wykonawcy?

Odpowiedź:

Przetarg ogłoszony jest w formie zaprojektuj i wybuduj wszelkie zgody i zgłoszenia winien uzyskać Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa

Pytanie nr 5:

W ramach nowelizacji Prawa Wodnego proszę o odpowiedź czy działki ujęte do budowy oczyszczalni znajdują się na terenach ochronnych wymienionych w art. 6 Ustawy o ochronie przyrody?

Odpowiedź:

Działki ujęte do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie znajdują się na terenach ochronnych wymienionych w art. 6 Ustawy o ochronie przyrody.

Pytanie nr 6:

Kto ma pokryć w myśl Ustawy Prawo Wodne koszty opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego?

Odpowiedź:

Jeżeli będzie wymagane uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodno-parwnego opłaty za zgłoszenie lub pozwolenie ponosi Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa

