


ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ W KUCHNI:

- 01. WINDA GASTRONOMICZNA
- 02. STÓŁ DO PORCJOWANIA 60x120
- 03. SZAFKA ZE ZMYWALNYM BLATEM 50x60
- 04. STÓŁ ROBOCZY Z KOSZEM NA ODPADKI
- 05. ZMYWARKA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA
- 06. ZLEWOZNIYWAK GŁĘBOKI Z WĘŻEM PRYSZNICOWYM
- 07. SZAFKA PRZELOTOWA NA NACZYNIA
- 08. UMYWALKA
- 09. WÓZEK DO PRZEMIESZCZANIA POSILKÓW
- 10. ZLEWOZNIYWAK GŁĘBOKI Z WĘŻEM PRYSZNICOWYM
- 11. LODÓWKA



Oznaczenia opraw oświetleniowych:

- Oprawa świetłkowa 4x18W, z kloszem, skompensowana
- Oprawa świetłkowa 4x18W, skompensowana z kloszem z modulem awaryjnym 2h
- Oprawa świetłkowa 2x18W z kloszem IP44 z modulem awaryjnym 2h
- Oprawa świetłkowa 2x36 zwykła
- Oprawa świetłkowa sufitowa/naścienna 2x36W, /IP65, wewnętrzna/
- Oprawa świetłkowa sufitowa/naścienna 2x36W, /IP65, wewnętrzna/ z modulem awaryjnym 2h
- Oprawa łazienkowa z kloszem mlecznym 2x18W /sufit/, 1x13W /lustro/, IP65
- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z piktogramem, 13W z mod. awar. 2h
- Oprawa ścienna 2x26W
- Oprawa zewnętrzna 2x18W IP65

OZNACZENIA

- RG Rozdzielnica główna przedszkola
- Gniazda wtyczkowe, podwójne, ogólnego przeznaczenia 230V/16A zwykłe, lub w wykonaniu szczelnym
- Gniazdo logiczne, podwójne śledzi komputerowej 2 x RJ 45 /w zestawie PEL/
- Gniazdo poczwórne "Data", zasilania komputerowego 230V/16A /w zestawie PEL/
- Główne Wyłączniki Prądu
- Wentylator wyłagowy łazienkowy /wg proj. instalacyjnego/
- Wyłączniki oświetlenia

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania w ukl. TN-S

Jednostka projektowa	USLUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASUKIEWICZ	Nr rys.
Nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY W POŁĄCZENIU Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	E2
Adres:	19-404 Wieliczka, ul.Lipowa 10, dz. geod. nr 213/2	
Nazwa rysunku:	RZUT PRZEDSZKOLA - Instalacje elektryczne	SKALA 1:100
Projektant:	Imię i Nazwisko mgr inż. Lucjan Dobrzyń	Podpis
	Nr upr. bud. Bt. 5/89	Data: 10.2010 r.