

RUROCIĄG PVC, PE PRZEWODOWY
O ŚREDNICY DN


H1=25mm
H2=41mm
H3=60mm

PŁOZY ŚLIZGOWE
SKŁADAJĄCE SIĘ Z ELEMENTÓW

PIANKA POLIURETANOWA

MANSZETA Z GUMY GRUNTOODPORNEJ

0,20m	0,13m	dla d < 90mm; L=1,0m	0,13m
	0,13m	dla d > 110mm; L=2,0m	0,13m
	0,225m	dla d > 200mm; L=2,0m	0,225m



śr. = DN RURY PRZEWODOWEJ

RURA OSŁONOWA PE, PVC LUB
STAŁOWA IZOLOWANA x3 TAŚMĄ PE



San-System

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wieliczki, gmina Wieliczki. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 655 Kap-Wydminy-Olecko-Raczk-Suwałki-Rutka Tartak. INWESTOR: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki TEMAT: Schemat płóz poślizgowych w rurze osłonowej			Skala -----
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Nr rys. 4
Projektował	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	grudzień 2012r.	
Sprawdzający	inż. Patrycjusz Krok	PDL/0153/PWOS/09	grudzień 2012r.	