



Wieliczki, 28.10.2022 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Olecku**
ul. Kolejowa 27a, 19-400 Olecko

Znak sprawy: PZ.52805.11.2022.1

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2022-10-24 do 2022-10-28

przez:

- 1) asp. tech. poż. Radosław Osiecki - Starszy Inspektor, legitymacja służbowa nr 1/18
- 2) kpt. inż. poż. Marek Wysocki - Zastępca Dowódcy JRG, legitymacja służbowa nr 1/22

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52805.11.2022 z dnia 2022-10-05, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Urząd Gminy
ADRES: Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Urząd Gminy Lipowa 53, 19-404 Wieliczki	Rafał Morusiewicz Upoważnienie Reprezentowanie Wójta Gminy Wieliczki podczas kontroli PSP
UWAGI:		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	
1.	Rafał Morusiewicz	Podinspektor	
2.	Adam Ceckowski	Pracownik UG	
ZAŁĄCZNIKI:			
Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
0.01	Pełnomocnictwo	Reprezentowania Wójta Gminy Wieliczki	Nie

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Kontrola prowadzona w związku z rocznym planem czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Sieć wodociągowa gminna

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL SIECI WOD.	ADRES DO KORESPONDENCJI	☐
Gmina Wieliczki Lipowa 53, 19-404 Wieliczki		
2. UŻYTKOWNIK SIECI WOD.	ADRES DO KORESPONDENCJI	☐
Gmina Wieliczki Lipowa 53, 19-404 Wieliczki		
3. ZARZĄDCA SIECI WOD.	ADRES DO KORESPONDENCJI	☐
Gmina Wieliczki Lipowa 53, 19-404 Wieliczki		
4. FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY SIECI WOD.	ADRES DO KORESPONDENCJI	☐
Gmina Wieliczki Lipowa 53, 19-404 Wieliczki		
UWAGI: Brak		
Ustalenia dotyczące umów		
☒ Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obektu ☐ Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ Nie przedstawiono umowy podczas kontroli ☐ Umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ Umowa nie określa w/w zakresu ☐ Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)		
UWAGI: Brak		

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Zgodnie z przedłożonym dokumentem kierownika USC Wieliczki (stan na 30.09.2022 r.) miejscowość Wieliczki zamieszkuje łącznie 662 osoby.
 Zgodnie z powyższym wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 5 dm³/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa.
 Łącznie gminę Wieliczki zamieszkuje 3150 osób. Gminną sieć wodociągową na obszarze gminy Wieliczki zasilają komunalne ujęcia wody w:
 - Krupinie (długość sieci wodociągowej 38,986 km, 9 miejscowości: Krupin, Markowskie, Nowe Raczki, Godziejewo, Krzyżewko, Urbanki, Wojnasy, Wilkasy Kolonie, Rynie),
 - Kleszczewie (długość sieci wodociągowej 18,109 km, 7 miejscowości: Gąsiorówko, guty, Jelitki, Gąsiorowo, Kleszczewo, Nory, Puchówka),
 - Niedźwiedzich z przepompownią wody w Cimochach.

Sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta i obejmuje wszelkie usługi oraz większość mieszkańców gminy Wieliczki. Na terenie miejscowości Wieliczki w 2015 roku została oddana do użytku nowa sieć wodociągowa wykonana z rurociągów PE100.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie miejscowości Wieliczki gwarantują hydranty na istniejącej sieci wodociągowej. Przedmiotem kontroli jest wodociąg Niedźwieckie (zasilający m.in. miejscowość Wieliczki). Urządzenie wodociągowe służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców 10 miejscowości.

Wodociąg Niedźwieckie:

Urządzenie wodociągowe służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców 10 miejscowości. Długość sieci wodociągowej - 54,56 km. W skład urządzenia wodociągowego wchodzi:

- dwie studnie głębinowe (nr 1- 57 m, nr 2- 41,2 m)
- stacja uzdatniania wody (3 odżelaziacze, 3 odmanganiacze, 2 hydrofory).

Hydrofornia zaopatrzona w agregat prądotwórczy w razie braku zasilania.

W 2021 r. rozbudowano sieć wodociągową:

- w miejscowości Cimochy- długość 887 m,
- w miejscowości Wilkasy- długość 1153 m.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
2.01	Zestawienie liczby mieszkańców	Liczebności mieszkańców miejscowości Wieliczki	Nie
2.02	Szkic sytuacyjny cz. 1	Zagospodarowania terenu	Nie
2.03	Szkic sytuacyjny cz. 2	Zagospodarowania terenu	Nie
2.04	Szkic sytuacyjny cz. 3	Zagospodarowania terenu	Nie
2.05	Szkic sytuacyjny cz. 4	Zagospodarowania terenu	Nie

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe opisano w rozdziale 9 Uchwały Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieliczki. W § 24 widnieje zapis: "woda na cele przeciwpożarowe udostępniana jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej".

ZAŁĄCZNIKI:

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
3.01	Uchwała nr XLII/254/2018	W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieliczki	Nie

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Sieć wodociągowa gminna

(nie dotyczy)

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowań administracyjnych)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

(nie stwierdzono)

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(nie dotyczy)

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

(nie dotyczy)

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Sieć wodociągowa gminna	
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	☐ występują ☒ nie występują ☐ n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

(nie stwierdzono)

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(nie dotyczy)

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
1.	Niepełne oznakowanie tabliczkami orientacyjnymi dla hydrantów wg PN-86/B-09700 w miejscowości Wieliczki	☐ tak
2.	Nie przedstawiono aktualnych badań wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych DN80 zamontowanych na sieci wodociągowej w miejscowości Wieliczki	☐ tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

W trakcie kontroli przeprowadzono lustrację 28 hydrantów zewnętrznych znajdujących się w kontrolowanej miejscowości. Lustracja połączona była z rejestracją hydrantów w aplikacji WaterFlow (dokumentacja fotograficzna w formie załącznika do aplikacji). Podczas kontroli stwierdzono niepełne oznakowanie tabliczkami orientacyjnymi dla hydrantów wg PN-86/B-09700.

Brak ewidencji wykazowej hydrantów zlokalizowanych w miejscowości Wieliczki.

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag


Na tym protokół zakończono.


Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PODINSPEKTOR

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZASTĘPCA POWODCY
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
KP PSP w Olecku

inż. Marek Wysocki

STARSZY INSPEKTOR
ds. kontrolno-rozpoznawczych
KP PSP w Olecku

asp. Radosław Osiecki
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)