

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie1

Proszę o wyjaśnienie przedmiarów robót, a mianowicie pozycji dotyczących studzienek kanalizacyjnych. W przedmiarach zostały one skalkulowane w jednej pozycji przykładowo:

„KNNR 11 0406-030-275 Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm w ilości 1,00 1 studnia”. Natomiast na załączonych mapach studzienki są rozpisane jako studzienki rewizyjne o średnicy 400 mm i studzienki rozdzielcze o średnicy 315 mm. W niektórych pozycjach skalkulowano pojedyncze studzienki, pomimo tego, że na załączonych mapach widnieją przykładowo dwie. Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisu „1,00 1 studnia”, który znajduje się w pozycji KNNR 11 0406-030-275 Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm.

Proszę również o wyjaśnienie, w jaki sposób następuje odprowadzenie oczyszczonych ścieków u Pana Purczyńskiego, gdzie zaprojektowano oczyszczalnię TOPAS 5?

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy skosztorysować wszystkie studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm. Ilość studni przyjąć, jak w części rysunkowej projektu.

Odprowadzenie oczyszczonych wód z oczyszczalni przydomowej u Pana Marka Purczyńskiego przewidziano do istniejącego zbiornika.

Pytanie2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zastąpić projektowane w dokumentacji 3 systemy rozsączające HABA RL, biologicznymi oczyszczalniami ścieków działających w technologii osadu czynnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w trzech przypadkach biologicznych oczyszczalni, zamiast złożeń rozsączających HABA RL pod warunkiem rozwiązania przez Wykonawcę sposobu odprowadzenia wód oczyszczonych.