

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Dot. Projektu na działce Pań Katarzyny Bogrowskiej i Karoliny Sobczak, Pana Jana i Eugenii Hewner, Pana Stanisława Kopieckiego; na projekcie załączonym do specyfikacji narysowany jest filtr HABA RL w nasypie, ponieważ brak jest przekroju przez ten filtr prosimy o podanie wysokości do wykonania nasypu pod ten filtr piaskowy.

Odpowiedź:

Zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego przekrój przez filtr piaskowy, jednocześnie informujemy, że nasyp pod ten filtr winien wynieść około 0,7 m.

Pytanie 2

Dot. Projektu POŚ na działce Państwa Romana i Ewy Bruch; wg projektu należy ułożyć 127 mb drenażu rozsączającego, wg rysunku jest to $10 \times 10 \text{ mb} = 100 \text{ mb}$ a wg legendy na rysunku jest to $7 \times 12 \text{ mb} = 84 \text{ mb}$ drenażu. Prosimy o podanie poprawnej długości drenażu w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 100 m. natomiast 27 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 3

Dot. Projektu na działce Pana Romana Chmielewskiego, w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w pięciu ciągach o długości sumarycznej 87 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w pięciu ciągach po 15 mb – w sumie 75 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $5 \times 15 \text{ mb} = 75 \text{ mb}$ a w legendzie jest drenaż $5 \times 12 \text{ mb} = 60 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 75 m. natomiast 12 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 4

W przekazanej dokumentacji w większości projektów wrysowane są kominy wentylacyjne przy budynkach istniejących, wg opisu technicznego powinny one być wyprowadzone 1 m ponad dach budynku, natomiast w opisie nie ma podanej wysokości budynków co nie

pozwała na dokładne wyliczenie długości rur potrzebnych do wybudowania kominka wentylacyjnego przy budynku. Prosimy o uzupełnienie tych danych do Specyfikacji.

Odpowiedź:

W przedmiarach przyjęto 6 m. długość kominów, co zabezpieczy właściwą ich wysokość.

Pytanie 5

Dot. projektu na działce Państwa Wiesława i Marii Fajfer; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w pięciu ciągach o długości sumarycznej 72 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w pięciu ciągach po 12 mb – w sumie 60 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $5 \times 12 \text{ mb} = 60 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 60 m. natomiast 12 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 6

Dot. projektu na działce Pana Arkadiusza Kitzman; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w siedmiu ciągach o długości sumarycznej 102 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w siedmiu ciągach po 12 mb – w sumie 84 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $7 \times 12 \text{ mb} = 84 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 84 m. natomiast 17 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 7

Dot. projektu na działce Pana Jana Łyska; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w pięciu ciągach o długości sumarycznej 72 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w pięciu ciągach po 12 mb – w sumie 60 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $5 \times 12 \text{ mb} = 60 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 60 m. natomiast 12 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 8

Dot. projektu na działce państwa Wojciecha i Renaty Manieckich; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu

technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w sześciu ciągach o długości sumarycznej 87 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w sześciu ciągach po 12 mb – w sumie 72 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $6 \times 12 \text{ mb} = 72 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów. Ponadto na załączonej mapie wystąpił chyba błąd w numeracji studzienek oraz długości przewodu kanalizacyjnego odprowadzającego oczyszczone ścieki do drenażu. Studzienka pierwsza od wyjścia z domu powinna mieć chyba numerację 2 zamiast 3 bo jest studzienką rewizyjną (wg legendy na mapie) natomiast długość przewodu DN 110 od osadnika do studzienki nr 3 jest zaniżona wg mapy i wynosi 2 mb, biorąc pod uwagę skalę rysunku 1:500 przewód ten powinien mieć dł. ok. 6-7 mb. Prosimy o potwierdzenie naszych uwag.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 72 m natomiast 15 m są to łączniki pomiędzy rurowymi drenażowymi. Ponadto rzeczywisty numer pierwszej studzienki od wyjścia z domu nosi numerację 2, natomiast rzeczywista długość między osadnikiem, a studnią nr 3 wynosi 7 m.

Pytanie 9

Dot. projektu na działce Pana Waldemara Nowakowskiego; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w sześciu ciągach o długości sumarycznej 87 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w sześciu ciągach po 12 mb – w sumie 72 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $6 \times 12 \text{ mb} = 72 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 72 m. natomiast 15 m. są to łączniki pomiędzy rurowymi drenażowymi.

Pytanie 10

Dot. projektu na działce Pana Marka Płoski; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w siedmiu ciągach o długości sumarycznej 123 mb a akapit poniżej już jest napisane że projektuje się 7 drenów o łącznej długości 105 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $7 \times 15 \text{ mb} = 105 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 105 m. natomiast 18 m. są to łączniki pomiędzy rurowymi drenażowymi.

Pytanie 11

Dot. projektu na działce Pana Wiesława Prusa; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w pięciu ciągach o długości sumarycznej 72 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w pięciu ciągach po 12 mb – w sumie 60 mb. Na załączonej

mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $5 \times 12 \text{ mb} = 60 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 60 m. natomiast 12 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 12

Dot. projektu na działce Pani Arlety Rybarczyk; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w czterech ciągach o długości sumarycznej 57 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w czterech ciągach po 12 mb – w sumie 48 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $4 \times 12 \text{ mb} = 48 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 48 m. natomiast 9 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 13

Dot. projektu na działce Pani Ewy Rzemyszkiewicz; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w sześciu ciągach o długości sumarycznej 105 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w sześciu ciągach po 15 mb – w sumie 90 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $6 \times 15 \text{ mb} = 90 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 90 m. natomiast 15 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 14

Dot. projektu na działce Pana Jacka Szczepankiewicza; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w sześciu ciągach o długości sumarycznej 87 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w sześciu ciągach po 12 mb – w sumie 72 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $6 \times 12 \text{ mb} = 72 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 72 m. natomiast 15 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 15

Dot. projektu na działce Pani Arlety Rybarczyk; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że

drenaż ma być ułożony w czterech ciągach o długości sumarycznej 57 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w czterech ciągach po 12 mb – w sumie 48 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $4 \times 12 \text{ mb} = 48 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 48 m. natomiast 9 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 16

Dot. projektu na działce Pana Wojciecha Tupalski; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w pięciu ciągach o długości sumarycznej 72 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w pięciu ciągach po 12 mb – w sumie 60 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $5 \times 12 \text{ mb} = 60 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 60 m. natomiast 12 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 17

Dot. projektu na działce Państwa Albina i Lucyny Wolickich; w dokumentacji projektowej są 2 różne wyliczenia potrzebnych długości drenażu. W pkt. 7 opisu technicznego raz jest napisane że drenaż ma być ułożony w sześciu ciągach o długości sumarycznej 87 mb a akapit poniżej już jest napisane że drenaż ma być w sześciu ciągach po 12 mb – w sumie 72 mb. Na załączonej mapie do projektowania wrysowany jest drenaż $6 \times 12 \text{ mb} = 72 \text{ mb}$. Prosimy o wskazanie poprawnej długości drenażu dla tej posesji w celu wyliczenia odpowiednich kosztów.

Odpowiedź:

Długość drenażu wynosi 72 m. natomiast 15 m. są to łączniki pomiędzy rurociągami drenażowymi.

Pytanie 18

Ze względu na okres przedświąteczny i przerwy w pracy w wielu firmach prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do dnia 13 stycznia 2010r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2010r.