

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒ Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐
Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: 59327-2010 **nie** ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐ **nie** ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Wilczyn		
Adres pocztowy: ul. Strzełńska 12 D		
Miejscowość: Wilczyn	Kod pocztowy: 62-550	Województwo: Wielkopolskie
Tel.: 63/ 2683032	Faks: 63/ 2685045	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- | | |
|---|---|
| ☐ Administracja rządowa centralna | ☐ Uczelnia publiczna |
| ☐ Administracja rządowa terenowa | ☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| ☒ Administracja samorządowa | ☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| ☐ Podmiot prawa publicznego | ☐ Inny (proszę określić): _____ |
| ☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wilczyn

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒

Dostawy ☐

Usługi ☐

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wilczyn

a) 15 szt. oczyszczalni ścieków składa się z następujących obiektów:

- osadnik z filtrem,
- drenaż rozsączający.

Osadnik gnilny powinien usuwać zawiesiny w około 60-75% natomiast BZT₅ w 40-70%. Powinien być wykonany z tworzywa zapewniającego jego szczelność i nie powinna zachodzić możliwość przedostawania się ścieków do gruntu.

b) 3 szt. oczyszczalni ścieków składają się z następujących elementów:

- osadnik gnilny,
- drenaż rozsączający,
- drenaż zbierający,
- drenaż zbierający ze studnią chłonną.

Zastosowana technologia w tych oczyszczalniach opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej i biologicznej. Ścieki bytowe z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie rurociągiem PCV 160 mm do dwukomorowego osadnika gnilnego o pojemności 3000 l. Na wylocie osadnika będzie zamontowany filtr z wkładem filtracyjnym z tworzywa. Zbiornik pompowni o średnicy wewnętrznej Ø 600 mm oraz wysokości 2 m powinien zostać wykonany z polipropylenu.

Do studni chłonnej o średnicy Ø 1000 mm i wysokości około 1,5-2,0 m dostarczane będą oczyszczone ścieki przewodem o średnicy Ø 80 mm z filtra piaskowego. Oczyszczone ścieki spływające do studni chłonnej będą wchłaniane w głąb gruntu.

c) 2 szt. oczyszczalni są oczyszczalniami biologicznymi. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń:

- studzienki kanalizacyjnej Ø 400 mm,
- biologicznej oczyszczalni ścieków,
- kolektora sanitarnego z rur PCW Ø 160 mm o długości 7,00 mb.

Oczyszczalnia posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- ułożenie 28 m rurociągu wodociągowego o średnicy zewnętrznej rurociągu 32 mm,
- wykonanie przewiertu przez drogę o długości 8 m.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.24.21 - 9
Dodatkowe przedmioty	□□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej	
tak ☐	wskazać projekt/program: _____ nie X

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2010 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA ²⁾		
Nazwa: Zakład Usługowo – Handlowo – Producyjny „EKO – INSTAL” Sławomir Grabarczyk		
Adres pocztowy: Ul. Zagórska 65		
Miejscowość: Konin	Kod pocztowy: 62-504	Kraj/województwo: Polska Wielkopolskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) ³⁾		
Wartość <u>395.155,85</u> PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ <u>165.826,62</u>		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ <u>162.306,14</u> / Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ <u>271.931,78</u>		
Waluta: <u>PLN</u>		