

Wilczyn, 18.07.2012r.

Nr 0711.26.2012

wg rozdzielnika

Wójt Gminy Wilczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na eksploatację bieżącą i przegląd sezonowy urządzeń w kotłowniach olejowych zlokalizowanych w budynkach:

- Urzędu Gminy w Wilczynie,
- Zespołu Szkół w Wilczynie,
- Gminnego Przedszkola w Wilczynie,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie,
- Szkole Podstawowej w Dębówcu.

Zakres prac obejmuje:

1. Przegląd sezonowy (sierpień – wrzesień):

- przegląd instalacji paliwowej w kotłowni,
- analiza spalin i pomiary sprawności kotłów,
- przegląd regulacja parametrów pracy palników,
- wyczyszczenie kotłów po sezonie grzewczym,
- przegląd instalacji technologicznej kotłowni,
- przegląd urządzeń automatycznego sterowania, parametrów pracy, nastaw,
- przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni,
- przekazanie protokołu z wyżej wymienionych czynności.

2. Eksploatacja bieżąca kotłowni:

- kontrola parametrów pracy kotłów,
- kontrola nastaw automatyki sterującej,
- kontrola stanu wody w instalacji,
- kontrola armatury, pomp, liczników ciepła, filtrów itp.
- kontrola instalacji paliwowej,
- kontrola działania instalacji elektrycznej i automatyki,
- utrzymywanie urządzeń w czystości,
- dyspozycyjność pracownika serwisowego przez 24 godz./dobę (w tym niedziele i święta),
- dokonywanie wpisów wykonanych czynności w książce obsługi kotłowni,
- wizyt serwisu dwa razy w miesiącu niezależnie od zgłoszenia awarii.

Pisemne oferty cenowe za jeden miesiąc eksploatacji proszę składać do dnia 26.07.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D lub faksem pod nr (063) 268 50 45.

Z ur. WOJTA
Koniusz
mgr M. Koniusz
Sekretarz Gminy