

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z tłucznia kamiennego (frakcja 0-31,5 i 0-63) oraz z kruszywa łamanego z zastosowaniem wapienia?

Zamawiający nie podusza wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego z zastosowaniem wapienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z tłucznia kamiennego (frakcja 0-31,5 i 0-63) – melafir, bazalt, granit.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z tłucznia kamiennego oraz kruszywa łamanego z zastosowaniem gruzu budowlanego?

Zamawiający nie podusza wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego z zastosowaniem gruzu budowlanego. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z tłucznia kamiennego (frakcja 0-31,5 i 0-63) – melafir, bazalt, granit.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.