



UWAGA:
Pokrycie dachu z blachy stalowej.
Na dachu do projekt. zwodu przyłączyć wszystkie wystające czesci np. kominy , wentylatory , opierzenia , rynn , świetliki).
Połączenia w ziemi wykonać przez spawanie.
Złącza kontrolne w studzience kontrolno-pomiarowej GALMAR z podnoszoną pokrywą. Przewody odprowadzające i zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynk o 8 mm i prowadzić pod płytą elewacyjną. Uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25 x 4 mm ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m w odległości 2 m od murów. Rozdzielnie RG połączyć z uziomem.

Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 30 omów.

				62-504 KONIN ul. Augustynowicza 10 tel. 063 244 43 34 e-mail: sten.jon33@wp.pl			
Nazwa rys.:	INSTALACJA					ODGROMOWA	
Temat:	Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Miejskiej wraz z urz. towarzyszącymi.						
Lokalizacja:	Górný					dz.nr 209/5	
Inwestor:	Gmina Wilczyn						
Branża:	ELEKTRYCZNA						
Projektował:	inż. WŁADYSŁAW MAŁIŃSKI Upr. specja. sieci i instal. elektr. GPB.17342-01/98 WKP/IE/3050/01			Podpis:			
Sprawił:							