

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

- 1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew w zakresie przedmiotowego zadania, jeśli tak to po czyjej stronie będą opłaty administracyjne za wycinkę drzew.*

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w zakresie przedmiotowego zamówienia.

- 2. Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.*

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

- 3. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje na przedmiotowym zadaniu pełną wymianę gruntu.*

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje wykonanie obsypki rurociągu piaskiem dowiezionym o gr. 0,60 m.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Wójta Gminy Wilczyn

/-/ Piotr Kamiński