

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

1. *Wykonawca prosi o wyjaśnienie następujących rozbieżności w długości rurociągów:*

W SIWZ, punkt 3: „Rurociąg tłoczny PEHD fi 90 mm o długości 212 m”, natomiast w przedmiarze długość tego odcinka wynosi 210 m. Jaka długość jest prawidłowa i jaką należy skosztorysować?

W SIWZ, punkt 3: „Kolektory ściekowe PCV fi 200 mm – 997 m”, natomiast w przedmiarze długość tego odcinka wynosi 977 m. Jaka długość jest prawidłowa i jaką należy skosztorysować?

Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 3 rurociąg tłoczny PE fi 90 mm należy przyjąć do wyceny 212 m, a w przypadku kolektorów ściekowych PCV fi 200 mm należy przyjąć do wyceny 987 m.

2. *Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy kosztorys ofertowy załączony do oferty ma być sporządzony w formie uproszczonej czy szczegółowej.*

Zamawiający wyjaśnia, że kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie uproszczonej.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Wójta Gminy Wilczyn

/-/ Piotr Kamiński