

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

1. *Czy Zamawiający potwierdza, iż należy zastosować studzienki betonowe prefabrykowane, monolityczne z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową (wszystkie elementy: dennica, krąg i kinetę należy wykonać w jednym cyklu produkcyjnym)?*

Zamawiający potwierdza zastosowanie studni prefabrykowanych z betonu szczelnego, odpornego na związki występujące w instalacjach kanalizacyjnych, z zastosowaniem przejść szczelnych gwarantujących szczelność połączeń wszystkich elementów studni.

2. *Czy Zamawiający potwierdza, że studnie mają spełniać wymagania obecnie obowiązującej i najnowszej normy dot. studni betonowych PN-EN 1917:2004 (m.in. min. klasa betonu B45)?*

Zamawiający potwierdza zastosowanie studni spełniających aktualnie obowiązujące normy z betonu min. B45, W8, tj. zgodnie z projektem i aktualnie obowiązującą normą.

3. *Ze względu na zastosowanie w kanalizacji sanitarnej, proponujemy zastosowanie studni betonowych z odpornością na wszystkie siarczany występujące w kanalizacji sanitarnej, czyli klasa ekspozycji XA3 wg najnowszej i obowiązującej normy PN-EN 206:2014.*

Zamawiający potwierdza zastosowanie wszystkich elementów studni oraz zbiornika przepompowni zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami tj. z betonu specjalnego odpornego na związki siarczanów występujące w instalacjach kanalizacyjnych.

4. *Czy wszystkie pytania i odpowiedzi zadane do przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra” jaki ukazał się dnia 05.08.2015 r., znak sprawy 271.6.2015, są aktualne przy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra” z dnia 01.09.2015 r., znak sprawy 271.8.2015 ?*

Zamawiający informuje, że wszystkie pytania i odpowiedzi, które zostały zadane do przetargu z dnia 05.08.2015, znak sprawy 271.6.2015 obowiązują również przy przetargu z dnia 01.09.2015, znak sprawy 271.8.2015.

5. *Prosimy o załączenie brakujących profili dotyczących sieci wodociągowej z rur PVC 110 mm – 992 m (miejscowość Wilczogóra).*

Zamawiający informuje, że dokumentacja nie zawiera profili podłużnych sieci wodociągowej.

6. *Jaka jest długość kanalizacji sanitarnej Ø 200 w miejscowości Wilczogóra? Zgodnie z załączonymi profilami jest 1014 m natomiast w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest informacja, że należy wykonać 987 m.*

Długość kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm zgodnie z planem zagospodarowania wynosi 987m /część przykanalików jest wykazana na profilach podłużnych kolektorów głównych/.

7. *Jaka jest długość kanalizacji sanitarnej Ø 160 w miejscowości Wilczogóra? Zgodnie z załączonymi profilami jest 555 m natomiast w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest informacja, że należy wykonać 584 m.*

Zakres wykonania przykanalików wynosi: PCV 160 mm – 584 m.

8. *Kto jest administratorem istniejącego monitoringu instalacji kanalizacji sanitarnej? Jest to informacja niezbędna do wyceny przepompowni ścieków.*

Administratorem istniejącego monitoringu instalacji kanalizacji sanitarnej jest Zakład Usług Wodnych w Koninie.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Wójt Gminy
/-/ Piotr Kamiński