

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

1. *Czy w ofercie należy uwzględnić koszty związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego?*

Zapewnienie nadzoru archeologicznego należeć będzie do Zamawiającego.

2. *Do dokumentacji - Dokumentacja ul. Cegielińska zamawiający załączył rysunek Studnia BS1000 z zasuwą fi 200 mm – rys. 9. W którym miejscu należy wybudować powyższą studnię? Nigdzie na profilach wodociągowych taka studnia nie występuje.*

Studnię z zasuwą na kolektorze fi 200 mm – należy zabudować przed przepompownią ścieków /oznaczoną na planie jako S1/.

3. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji - Dokumentacja wod-kan Wilczogóra o profile wodociągu. Bez profilu wykonawca nie jest w stanie zweryfikować poprawności schematów węzłów oraz prawidłowo wycenić przedmiotu zamówienia.*

Projekt techniczny nie posiada profili podłużnych wodociągu. Załączone schematy węzłów, ich opis jest zgodny z numeracją na planie sytuacyjnym, co dla osoby przygotowanej technicznie nie powinno stanowić trudności z wyceną.

4. *Ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o załączenie kosztorysów w wersji edytowalnej ath.*

Zamawiający załącza przedmiary robót w wersji ATH.

5. *Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Zamówienie będzie rozliczane ryczałtowo. Zamawiający może zażądać załączenia powyższego kosztorysu na etapie podpisywania umowy z wybranym wykonawcą.*

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wykonania kosztorysu. Jest to niezbędne w celu prawidłowej oceny oferty.

6. *Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej. Jest ona niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.*

Z uwagi na niewielkie głębokości, usytuowanie kanałów w mało zagospodarowanym terenie /poza pasami dróg asfaltowych/ nie wykonywano dokumentacji geologicznej.

7. *Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje na przedmiotowym zadaniu pełną wymianę gruntu.*

Zamawiający nie przewiduje pełnej wymiany gruntu.

8. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o:*

- Warunki techniczne – projektowe ZUW Sp.ż.o.o. ZUW-TT1-007/W/465/13 z dnia 22.11.2013 r.
- Opinie ZUDP Nr ZUD.4050.594.2013 w Koninie z dnia 10.12.2013 r.
- Decyzja ZDP-TZ1-4020-210/2013 z dnia 09.12.2013 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
- Uzgodnienie Energa Operator SA – Rejon Dystrybucji w Koninie

- Uzgodnienie UG Wilczyn z dnia 13.12.2013 r.
- Uzgodnienie z ZUW Sp.zo.o. w Koninie z dnia 12.12.2013 r.
- Wypisy z rejestru gruntów.

Zamawiający przesyła kserokopie uzgodnień projektu.

9. *Czy w ramach powyższego zadania należy wykonać odtworzenia nawierzchni asfaltowych? Jeżeli tak to proszę o informację dotyczącą uzgodnień z ZDP na temat odtworzeń.*

Trasy projektowanych kanałów przebiegają w gruntach rolnych, w planowanych i istniejących drogach o nawierzchni gruntowej, nie występuje potrzeba odtwarzanie nawierzchni asfaltowych.

10. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt przepompowni P.*

Projekt przepompowni ścieków P zamieszczony jest w dokumentacji.

11. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt przyłącza elektrycznego dla przepompowni P i projekt rozdzielnic elektrycznej z układem sterowania. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.*

Wykonanie przyłącza energetycznego wykona Zakład Energetyczny po podpisaniu umowy przyłączeniowej przez Zamawiającego. W ofercie należy uwzględnić wycenę instalacji wewnętrznej tj. w ogrodzeniu przepompowni – zgodnie z załączonym przedmiarem.

12. *Czy zamawiający posiada pozwolenie na budowę?*

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę w/w obiektów. Zamawiający jest świadomy, że nie byłoby możliwe rozpoczęcie prac bez w/w dokumentów.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Wójt Gminy
/-/ Piotr Kamiński