

271.2.2016

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliska

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

Czy zamawiający dysponuje wersją ath przedmiaru branży sanitarnej? Jeśli nie proszę o wskazanie podstaw do przyjęcia cen jednostkowych (nr KNR z katalogu), gdyż z załączonego przedmiaru nie można jednoznacznie wskazać tych podstaw, co może powodować rozbieżności między ofertami.

Wyjaśnienie 1:

Przedmiar wykonany jest na bazie specyfikacji technicznej i tak należy wycenić roboty.

Wniosek 2:

Proszę o podanie wysokości słupa oświetleniowego lampy zewnętrznej. Czy lampa na słupie ma być zwykła czy LED?

Wyjaśnienie 2:

Słup oświetleniowy został szczegółowo opisany w dokumentacji - rys. E-01 oraz w opisie technicznym. Słup aluminiowy - wysokość 4m, lampa z oprawą parkową LED.

Wójt Gminy Wilczyn
/-/ Grzegorz Skowroński