

Dane konstrukcyjne modułów:	
Producent	1 Soltech Inc.
Model	1 STH-250
Technologia	Si-Mono
Moc znamionowa	250,00 W
Tolerancja	3,00%
Napięcie jałowe (Voc)	37,30 V
Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp)	30,70 V
Prąd zwarciowy (Isc)	8,66 A
Prąd przy maksymalnej mocy (Impp)	8,15 A
Płaszczyzna	1,64 m
Wydajność	15,2%
Azymut	11 °
Nachylenie	22,7°
Ilość	18 szt.
Moc całości	4,5 kWp

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN K/KONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI
I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Budynek usługowy

INWESTOR: Gmina Wilczyn
LOKALIZACJA : 62-550 Wilczyn
Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wilczogóra 135

TEMAT:
Termomodernizacja Budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej

STADIUM:
Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Jakub Jeńć
Upr.specja.elektryczna do projektowania bez ograniczeń
WKP/0385/POOE/13

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Ireneusz Jeńć
Upr.specja.elektryczna do projektowania bez ograniczeń
GPBŁ 7342-6/97

UWAGI:
mgr inż arch M.Józefiak

GENERALNY PROJEKTANT:

DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ DANUTA TARACIŃSKA - JÓZEFIAK

DATA OPRACOWANIA październik 2015
WERSJA RYSUNKU WERSJA 1

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1:100 0 4 8 16 32

Rzut dachu
Projekt budowlany

E.05

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone.Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione

3 Dach (1) 1:100