

Wilczyn, 16.01.2017 roku

271.5.2016

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

A) Punkt Przedszkolny w Bieli

1. W przedmiarach robót brak demontażu kotłowni, grzejników i instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o uzupełnienie.

Doprecyzowano przedmiar w poz. 10 gr 10 - o demontaż istniejącej instalacji grzewczej w zakresie realizacji.

Uwaga: Wskazane przez Zamawiającego materiały z demontażu dostarczyć i złożyć w uzgodnionym miejscu, pozostałe materiały i wszelkie zanieczyszczenia usunąć z terenu budowy, a niebezpieczne dla środowiska poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu realizacji.

B) Termomodernizacja WTZ w Wilczogórze

1. W przedmiarze brak pozycji dot. podłączenia istniejącego układu grzania ciepłej wody użytkowej. Prosimy o uzupełnienie.

Doprecyzowano przedmiar w poz. 80 gr 10 - wykonanie wpinek w istniejące rurociągi o instalacje grzewczą i ciepłej wody użytkowej.

2. W przedmiarach brak zaworu trójdrogowego przy kotle do zabezpieczenia temperatury powrotu. Prosimy o uzupełnienie.

Doprecyzowano przedmiar w poz. 20 gr 10 - armaturę o zawór trójdrogowy ochrony powrotu.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

(Podpis Zamawiającego)