

## Wyjaśnienie treści SIWZ

Wilczyn, dnia 07.09.2020 r.

Gmina Wilczyn  
Ul. Strzełńska 12D  
62-550 Wilczyn

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

Znak postępowania: 271.4.2020.BZP.BK  
Nr ogłoszenia BZP: 578864-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Wilczynie”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie i odpowiedź:**

#### **Pytanie nr 1**

Czy warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 20 cm ma być twarda czy miękka?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że podbudowę zasadniczą o grubości 20 cm należy wykonać z kruszywa o dużej wytrzymałości, np.: granit, melafir, bazalt.

Nie dopuszcza się wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa wapiennego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców.

Wójt  
Gminy Wilczyn

/-/ Grzegorz Skowroński