



Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Znak sprawy: IGO.271.56.2023.MP

Wilczyn, dnia 28 września 2023 roku

Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzełińska 12D, 62-550 Wilczyn

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo.

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania ze względu na zaistnienie podstaw, o których mowa w pkt VIII ust. 13 ppkt 3 zapytania ofertowego nr IGO.271.56.2023.MP z dnia 06.09.2023 r.

Uzasadnienie

Stosownie do treści pkt VIII ust. 13 ppkt 3 zapytania ofertowego nr IGO.271.56.2023.MP z dnia 06.09.2023 r. powodem odrzucenia oferty jest niezgodność proponowanych lamp ze specyfikacją opisaną w pkt IV ust. 1 ppkt 1 tego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta firmy P.H.U. „MATTEO” Mariusz Kosmański, Wójcin 103, 88-324 Jeziora Wielkie (dalej: Oferent) na kwotę brutto 84 042,00 zł brutto. Wezwaniem z dnia 19.09.2023 r. wezwał Oferenta do:

1. Uzupełnienia oferty z dnia 12.09.2023 r. o dowody określające, czy zadanie wskazane w ofercie polegające na montażu lamp solarnych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową, zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zadanie zostało wykonane.
2. Uzupełnienie przedłożonych kart technicznych o karty wskazujące spełnienie przez oferowane solarne lampy hybrydowe parametrów minimalnych określonych w zapytaniu nr IGO.271.56.2023.MP z dnia 06.09.2023 r.

Pismem e-mail z dnia 22.09.2023 r. Oferent przedłożył referencje potwierdzające wykonanie w sposób należyty zadania polegającego na montażu lamp solarnych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową o wartości przekraczającej 45 000,00 zł brutto oraz karty techniczne i deklaracje zgodności proponowanych lamp.

Zamawiający sporządził tabelę porównującą parametry opisane w specyfikacji oraz parametry lamp proponowanych:

L.p.	Parametr wg specyfikacji (wartość minimalna)	Parametr lamp oferowanych
1.	wysokość montażu oprawy LED - 6m	wysokość montażu oprawy LED - 6,3 m

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

2.	słup okrągły, ocynkowany, wzmacniany - grubość blachy 4mm	brak danych
3.	minimalny czas autonomii 7 dni (praca nieprzerywana od zmierzchu do świtu),	brak danych
4.	oprawa świetlna LED – zakres napięcia zasilania 75V-85V, moc oprawy 36W, strumień świetlny 5700lm, IP66, IK09, czas świecenia min 100 000 godzin, barwa 4000K,	oprawa świetlna LED – zakres napięcia zasilania - brak danych, moc oprawy 50W, strumień świetlny ~ 4 650 lm, IP65, IK- brak danych, czas świecenia (życia):> 50 000 godzin, barwa 4000K lub 5500-6000K
5.	moc modułu fotowoltaicznego min. 180W,	moc modułu fotowoltaicznego - 275 Wp
6.	moc turbiny wiatrowej min. 400W	przedłożone karty techniczne i deklaracje zgodności zawierają parametry kilku modeli turbin wiatrowych bez wskazania, który z nich proponuje Oferent
7.	akumulator żelowy - 100Ah (umieszczony pod ziemią w skrzyni hermetycznej),	karta techniczna akumulatora w języku angielskim
8.	regulator MPPT z komunikacją radiową.	regulator MPPT z komunikacją radiową.

Po dokonaniu analizy porównawczej Zamawiający stwierdził niezgodność następujących parametrów ze specyfikacją: strumień świetlny lampy, klasa szczelności lampy oraz czas jej świecenia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ze względu na zaistnienie podstaw, o których mowa w pkt VIII ust. 13 ppkt 3 zapytania ofertowego nr IGO.271.56.2023.MP z dnia 06.09.2023 r.

Wójt Gminy Wilczyn
/-/Grzegorz Skowroński