


Szczegóły owiercenia rur drenażu rozprowadzającego na poletku filtracyjnym

TYP "A"

rura PE lub PCV
Dz 110mm L=3m




otwory
 ϕ 8mm

w rozstawie
co 36 + 38cm

TYP "B"

rura PE lub PCV
Dz 110mm L=3m




otwory
 ϕ 8mm

w rozstawie
co 36 + 38cm

TYP "C"

rura PE lub PCV
Dz 110mm L=3m




otwory
 ϕ 8mm

w rozstawie
co 36 + 38cm

TYP "D"

rura PE lub PCV
Dz 110mm L=3m



otwory
 ϕ 8mm

w rozstawie
co 36 + 38cm

TYP "E"

rura PE lub PCV
Dz 110mm L=3m



otwory
 ϕ 8mm

w rozstawie
co 36 + 38cm

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego inż. Władysław Jaworski Ul.Okólna 59 62-510 Konin tel.(0-63) 243-10-11			
Dokumentacja		PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		
Inwestor	Urząd Gminy Wilczyn 62-550 Wilczyn ul. Strzebińska 12D		
Adres	Ościłowo 62-550 Wilczyn	Skala	Nr rys.
Projektant	inż. WŁ. JAWORSKI D. UAN 453/8346/1/31/85	Data	Podpis