

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
 - przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
 - zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
 - studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004
2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

W odpowiedzi na wyżej postawione pytania wyjaśniamy, iż na podstawie art. 30 pkt. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz punktu III d SIWZ wyroby budowlane muszą spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy i takie będą wymagane od Wykonawcy.

Na spełnienie w/w okoliczności wymagane będą dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp.).