

Czy Zamawiający dopuszcza w w/w przetargu zastosowanie w trzech przypadkach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych następującej technologii: niskoobciążony osad czynny oczyszczenie biologiczne, oczyszczalnia wykonana – jeden zbiornik z PEHD podzielony przegrodami na przestrzenie technologiczne, w którym zachodzą wszystkie procesy, przebieg procesu – układ napowietrzania drobnopęcherzykowego, denitryfikacja, nitryfikacja, defosfatacja, filtracja, recyrkulacja osadu czynnego, odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej lub zbiornika wodnego oraz nowy projekt techniczny – jako rozwiązanie równoważne?

W odpowiedzi na w/w pytanie informujemy, że dopuszczalne jest zastosowanie w/w technologii w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych.

Rozwiązanie takie jest dopuszczalne jeśli nie będzie droższe od zaproponowanego, zarówno w budowie jak i w eksploatacji.