

1:100

1:200

RZĘDNA POZIOMU TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
PRZYKRYCIE KANAŁU
PROJEKTOWANA ODLEGŁOŚĆ/SPADEK
TYP RURY, ŚREDNICA
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY

	Studnia PVC "D14" - R425	Osadnik + separator lamelowy	Wylot do rowu
	104,35	104,40	104,50
	102,77	102,72	102,70
	1,48	1,48	1,60
	8,08	2,68m /0,5% <sup>5,4</sup>	5,37 m / 0,5% <sub>0</sub>
	PVC, SN8, R200	PVC200	PVC200
	"D9"	"Sr"	"W"

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
- WYLOT DO ROWU MELIORACYJNEGO

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI TECHPLAN		
Ulica Szarych Szeregów 7a/9 Miasto Konin Województwo wielkopolskie Kod pocztowy 62-510 Tel.063 2467800 fax 063 2467601 email. techplan@team.com.pl		
Tytuł projektu: MOJE BOISKO ORLIK 2012  Odprowadzenie terenów sportowych z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego		
Nazwa rysunku  <b>PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODPROWADZENIE DO ROWU</b>		
Status rysunku Projekt budowlany		
Projektował: mgr inż Tadeusz Ogorzałek nr upr.bud. UAN 8346/II/54/88 instalacyjno-inżynieryjnej instalacje i sieci sanitarne	Podpis	Data 02.2009
Skala rysunku <b>1:100</b>		
Nr rysunku		<b>P-01</b>