

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

W specyfikacji zawarta jest wzmianka i rysunek poglądowy przydomowej przepompowni ścieków. Czy możliwe jest umieszczenie na stronie zamawiającego dokumentacji technicznej – pomp, wymiarów zbiornika, sterowania (czy sterowanie ma być proste, czy też przepompownie przydomowe mają być włączone do systemu monitoringu GSM lub GPRS) i wyposażenia – dla tych przepompowni przydomowych?

Odpowiedź:

Rysunek poglądowy przydomowej przepompowni ścieków zawiera niezbędne informacje dotyczące jej wykonania. Sterowanie przepompowni winno być proste.

Wymiary przepompowni przydomowej należy dostosować po wcześniejszej wizji lokalnej do rzeczywistego wyjścia ścieków z posesji. Przepompownia winna być wyposażona w silnik o mocy 2,2 kW.