

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

W szeregu dokumentów przetargowych towarzyszących SIWZ dotyczących realizacji powyżej wymienionych prac: m.in. w specyfikacjach technicznych, opisach technicznych do projektu budowlanego, przedmiarach robót oraz zestawieniach robót ziemnych została podana nazwa handlowa rur: „...TS...”.

W związku z powyższym faktem zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwe zastosowanie do realizacji inwestycji rur z PE 100 RC (warstwowych, wykonanych w pełnym przekroju ścianki z materiału RC), równoważnych wobec WAVIN TS, odpornych na skutki zarysowań i naciski punktowe.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie w/w rur.