

ZP.271.1.2014

Wszyscy uczestnicy postępowania  
udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie na „Wykonanie elewacji – Szkoła Bogurzyn – Tynk akrylowy”.  
W związku z zapytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi.

Wykonawca zadał pytania:

1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na ww. zadanie?
2. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych styropianu, który ma być przyklejony do ścian?
3. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych styropianu, który ma być przyklejony do ościeży.

Zamawiający odpowiada:

1. Pytanie nr 1 zawierające wniosek o ujawnienie wartości szacunkowej netto na zadanie nie jest dla Zamawiającego zrozumiałe.  
Interpretując to pytanie wprost należy odpowiedzieć, że Zamawiający nie może ujawniać wartości szacunkowej zamówienia tego zadania. Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera wymagany przez ustawę opis sposobu obliczenia ceny.
2. Do ścian wymagana jest 5 cm grubość styropianu o parametrach technicznych EPS70.
3. Do ościeży wymagana jest 3 cm grubość styropianu o parametrach technicznych EPS70

**Wójt**  
  
mgr Zbigniew Kleniewski