

Gmina Wiśniewo
06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 04.07.2014 r.

ZP.271.3.2014

Wszyscy uczestnicy postępowania
udzielenie zamówienia publicznego

Doprecyzowanie „książki przedmiarów”

Dotyczy: Postępowanie na „Wykonanie elewacji – Szkoła Głuźek – Tynk akrylowy”.

1. Do ścian wymagana jest 5 cm grubość styropianu o parametrach technicznych EPS70.
2. Do ościeży wymagana jest 3 cm grubość styropianu o parametrach technicznych EPS70

Wójt

mgr Zbigniew Kleniewski